

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 14029/2011/ŽPSÚ/Hi
Č.j.: MUHO/16816/2011
Vyřizuje: Iva Horáková
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741251
E-mail: horakova@mestoholice.cz

Holice 30.11.2011

ROZHODNUTÍ

- **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)**
- **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a stavební povolení, kterou dne 10.10.2011 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 011

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

ROZHODNUTÍ - územní rozhodnutí (veřejná vyhláška)

na stavbu:

Vysoké Chvojno - Hartman - TS a kabel nn

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 754/5, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/15 v katastrálním území Vysoké Chvojno.

Popis stavby:

- Lokalita 5 nových rodinných domů na pozemku parc.č. 754/5; 754/8; 754/9; 754/10; 754/11; 754/12 a 754/15 bude připojena kabelovým vedením 1-AYKY 3x240+120mm² v délce 105m, které povede kabelovým vývodem z NN rozdělovače nově budované jednosloupové TS, napojené vrchním vedením, odbočeným ze stávajícího vrchního vedení VN 35kV, v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Nové kabelové vedení 1-AYKY 3x120+70mm² v délce 105m,

povede podél řadových RD v chodníku (parcc.č. 754/15) a bude smyčkové napájet nové pojistkové pilíře SS200 (vždy pro dva sousední RD).

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 754/5, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/15 v katastrálním území Vysoké Chvojno tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1: 500, který je součástí projektové dokumentace.

Hlavní účastníci územního řízení:

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00
Praha 011

ROZHODNUTÍ - stavební povolení

na stavbu:

Vysoké Chvojno - Hartman - TS a kabel nn

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 754/5, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/15 v katastrálním území Vysoké Chvojno.

Popis stavby:

- Lokalita 5 nových rodinných domů na pozemku parc.č. 754/5; 754/8; 754/9; 754/10; 754/11; 754/12 a 754/15 bude připojena kabelovým vedením 1-AYKY 3x240+120mm² v délce 105m, které povede kabelovým vývodem z NN rozdělovače nově budované jednosloupové TS, napojené vrchním vedením, odbočeným ze stávajícího vrchního vedení VN 35kV, v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Nové kabelové vedení 1-AYKY 3x120+70mm² v délce 105m, povede podél řadových RD v chodníku (parcc.č. 754/15) a bude smyčkové napájet nové pojistkové pilíře SS200 (vždy pro dva sousední RD).

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena **do 30.10.2012**.
5. Při realizaci stavby bude veden stavební deník dle § 157.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
7. V průběhu stavby budou dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení, které je součástí dokumentace pro stavební povolení.
8. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Odpady lze

- likvidovat nebo jiným způsobem zneškodňovat pouze na zařízeních k tomu určených a odsouhlasených.
9. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
 10. Užívání dokončené stavby je možné za předpokladu splnění ustanovení § 122 stavebního zákona.
 11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude stavebnímu úřadu s datem zahájení stavby oznámen.
 12. Součástí oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu budou výsledky předepsaných zkoušek a doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy o státním zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. Tyto doklady vyžadujte při nákupu.
 13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Lesy ČR ze dne 25.8.2011 pod zn. LCR014042:
 - Nedojde ke vstupu na předmětný lesní pozemek mechanizačními prostředky
 - Na dotčený lesní pozemek nebude ukládán žádný materiál
 - Nedojde k poškození stojících stromů ani jejich kořenových systémů na dotčeném lesním pozemku
 14. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daným zákonem č. 458/2000Sb.příslušnými normami a podnikovými normami, tak aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
 15. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 15.9.2011 pod č.j. MUHO 11735/2011/ŽPSÚ/Kř:
 - Stavbou nesmí dojít v dané lokalitě k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků
 - Stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
 - Stavbou v dané lokalitě nesmí dojít k ohrožení podzemních ani povrchových vod
 16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
 17. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky vyjádření RWE ze dne 9.8.2011 pod zn. 2699/11/132:
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenské zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
18. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
19. Protože stavební činnost je na území s archeologickými nálezy jsou stavebníci podle § 22 odst.2 zákona č. 20/1987Sb. ve z znění pozdějších změn o státní památkové péči povinni oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. K oznámení o užívání stavby bude předložen expertní list analýzy archeologického výzkumu.

Hlavní účastníci stavebního řízení:

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00
Praha 011

Odůvodnění:

Dne 10.10.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 24.10.2011 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 28.11.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V rámci územního řízení ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

V průběhu spojeného řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 až 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad posoudil účastníky řízení dle § 85 stavebního zákona.

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a)

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00
Praha 011

Účastníci řízení dle §85 odst.1 písm b)

Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4

sídlo: Vysoké Chvojno č.p. 1, 533 21 Vysoké Chvojno

Účastníci řízení dle §85 odst.2 písm b)

Dagmar Čapková, Tolarova č.p. 373, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Hana Sajdlová, Borová č.p. 535, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Iveta Svobodová, Dukelská č.p. 371, 533 04 Sezemice

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Vysoké Chvojno. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Právní vztah dotčených pozemků stavbou p.č. 754/5, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/15 v katastrálním území Vysoké Chvojno byl předložen ve formě Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009141/SOBS 001.

Souhlasu se stavbou v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona.

Návrh byl doložen těmito stanovisky:

- Vyjádřením VAK a.s. ze dne 8.8.2011 pod zn.235/11/SI
- Vyjádření RWE Distribuční služby ze dne 9.8.2011 pod zn.2699/11/132
- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 29.7.2011 pod č.j. 115541/11
- Vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.8.2011 pod zn.001036274344

- Vyjádřením MU Holice ze dne 15.9.2011 pod č.j. MUHO 11735/2011/ŽPSÚ/Kř
- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 26.9.2011 pod č.j. HSPA-21-926/2011-Šk
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 30.8.2011 zn. KHSPA12760/2011/HOK-Pce
- Vyjádření Archeologický ústav v ČR Praha ze dne 22.9.2011 pod č.j. 7901/11
- Vyjádřením LESY ČR ze dne 25.8.2011 zn. LCR014042/2011-11-30
- Vyjádřením Obce Vysoké Chvojno ze dne 14.9.2011 ke stavbě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění stavebního povolení

Stavební úřad opatřením ze dne 24.10.2011 zahájení stavebního řízení v rámci spojeného řízení s územním známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu pro podání případných námitek a připomínek nejpozději do 28.11.2011.

V rámci stavebního řízení nebyly vzneseny ze strany účastníků řízení žádné námítky ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona.

Stavebník: § 109 odst. 1 písm a)

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 011

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e)

Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4

sídlo: Vysoké Chvojno č.p. 1, 533 21 Vysoké Chvojno

Dagmar Čapková, Tolarova č.p. 373, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Hana Sajdlová, Borová č.p. 535, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Iveta Svobodová, Dukelská č.p. 371, 533 04 Sezemice

Právní vztah dotčených pozemků stavbou p.č. 754/5, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/15 v katastrálním území Vysoké Chvojno byl předložen ve formě Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009141/SOBS 001.

Souhlasu se stavbou v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebník ke stavebnímu řízení předložil veškeré požadované doklady potřebné k náležitému posouzení stavby. Zjistil že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s § 158 stavebního zákona oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštního předpisu.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby,

rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Vysoké Chvojno, Dagmar Čapková, Hana Sajdlová, Iveta Svobodová, RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace a.s., středisko Holice, ČEZ Distribuce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební povolení nabude právní moci po nabytí právní moci územního rozhodnutí (popřípadě může být datum nabytí právní moci shodné).

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů (15 den = den doručení územního rozhodnutí)

Vyvěšeno 2. 12. 2011

sejmuto 23. 12. 2011

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zaplacen dne 28.11.2011 ve výši 3000,-Kč.

Obdrží:

Územní rozhodnutí:

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a) (doporučeně do DS):

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.

kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 011

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm b) (do DS):

Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4

sídlo: Vysoké Chvojno č.p. 1, 533 21 Vysoké Chvojno

Účastníci řízení dle §85 odst.2 písm b) (veřejná vyhláška):

Dagmar Čapková, Tolarova č.p. 373, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Hana Sajdlová, Borová č.p. 535, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Iveta Svobodová, Dukelská č.p. 371, 533 04 Sezemice

Stavební povolení:

Stavebník: § 109 odst. 1 písm a) (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

kterého zastupuje Metroprojekt Praha a.s., IČ 45271895, I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 011

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm e) (doporučeně do vlastních rukou na dodejku, nebo DS):

Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4

sídlo: Vysoké Chvojno č.p. 1, 533 21 Vysoké Chvojno

Dagmar Čapková, Tolarova č.p. 373, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Hana Sajdlová, Borová č.p. 535, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Iveta Svobodová, Dukelská č.p. 371, 533 04 Sezemice