



Obec Vysoké Chvojno

Soběslavova 2, 533 21 Vysoké Chvojno

Vysvětlení dotazů k výběrovému řízení Rekonstrukce sportoviště v obci Vysoké Chvojno

Dotaz 1:

Mezi PD částí a Výkazem výměr je rozpor v síle stěny navržených sloupčích. Ve výkazu výměr je uvedena síla stěny 2mm, oproti tomu v PD je uvedena síla stěny 3mm.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je chyba. Naceňte sílu stěn sloupků, dle projektové dokumentace – síla stěny 3 mm.

Díl 935

27	763-98020	D + M Sloupů oplocení, 4900 mm, jákl 80x80 mm, tl. stěny 3 mm, pozink	ks	38,00000
----	-----------	---	----	----------

Dotaz 2:

Z jakého profilu mají být vyrobeny vrata a vrátka? Pokud se nepletete, není nikde v PD části ani výkazu výměr uvedeno. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď:

Naceňte položku dle výkazu výměr, tak aby odpovídala a plnila účel pro který je určena. Položka nebude blíže specifikována.

Díl 935

31	763-2783	D+M vztupních branek. Celkem 1 ks - jednokřídlá 1000x2200 mm vč. rámu, pozink	ks	1,00000
----	----------	---	----	---------

[Víceúčelové hřiště 1: dle projektu](#)

[1,00000](#)

32	763-3387	D+M vztupní dvoukřídlé brány. Celkem 1 ks - dvoukřídlá 2000x2200 mm vč. rámu, pozink	ks	1,00000
----	----------	--	----	---------

[Víceúčelové hřiště 1: dle projektu](#)

[1,00000](#)

Dotaz 3:

Dovolujeme si pouze upozornit, že natažení napínacích lanek ve středové části sítě, tak je znázorněné v projektu se standardně neprovádí z důvodu mnohem rychlejšího opotřebení a ošoupaní sítě o natažená lanka. Ve velké míře se provádí natažení lanka pouze v dolní a horní části, tak aby byla síť volná a nedocházelo k jejímu poškozování vlivem třením o lanko ve středové části.

Odpověď:

Dotaz se netýká zadávací dokumentace ani výkazu výměr.

Dotaz 4:

Prosíme o upřesnění materiálu navržené ochranné sítě.

Odpověď:

Naceňte položku dle výkazu výměr, tak aby odpovídala a plnila účel pro který je určena. Položka nebude blíže specifikována.

Díl 935

30	763-6374	D + M Bezuzlová síť, oka 45x45 mm, tl. 5 mm, vč. napínacího lanka 5 mm	m2	433,60000
----	----------	--	----	-----------

[Víceúčelové hřiště 1 : 108,4*4](#)

[433,60000](#)

Dotaz 5:

Z PD není patrné, v jakých místech má být umístěn rozvaděč. Stejně tak není zcela jasné, co vše má být součástí rozvaděče a rozvodné skříň (není výkres ani popis). Prosíme o vysvětlení a bližší popis. Z PD není patrný napojovací bod nově instalovaného osvětlení na zdroj energie. Není tedy zcela jasné, v jakých místech se bude osvětlení připojovat. Prosíme o vysvětlení a bližší popis.

Odpověď:

Součástí PD a výkazu výměr je pouze dodávka a instalace osvětlení. Práce a materiál na dopojení nejsou součástí této zakázky.

Ve Vysokém Chvojně dne 28. 12. 2023

Jiří Voborník v.r.

starosta